

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА N 399-РП

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В НИХ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях принятия дополнительных мер по обеспечению защиты жилых помещений и безопасности проживания в них многодетных семей на территории Тверской области Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить Регламент текущего контроля и проверки автономных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещениях, в которых проживают многодетные семьи, на территории муниципальных образований Тверской области (далее - Регламент) (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Тверской области организовать заключение соглашения между собственником помещения, оборудованного автономным дымовым пожарным извещателем (далее - извещатель), либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться таким помещением, которому передается извещатель в соответствии с актом приема-передачи, государственными учреждениями социальной защиты населения Тверской области и органами местного самоуправления Тверской области (далее - Соглашение).

3. Главному управлению региональной безопасности Тверской области организовать взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (далее - органы МСУ), Министерства социальной защиты населения Тверской области с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области по оказанию содействия в установке извещателей в жилых помещениях многодетных семей.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области оказать содействие в установке извещателей, участвовать в ежегодных проверках работоспособности установленных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают многодетные семьи, на территории муниципальных образований Тверской области.

5. Рекомендовать органам МСУ:

1) организовать установку извещателей в помещениях, в которых проживают многодетные семьи, на территории муниципальных образований Тверской области;

2) организовать в установленном порядке техническое обслуживание извещателей, установленных в помещениях, в которых проживают многодетные семьи, на территории муниципальных образований Тверской области;

3) заключать Соглашения, предусмотренные пунктом 2 настоящего распоряжения, в целях реализации Регламента;

4) организовывать ежегодные проверки извещателей, установленных в жилых помещениях, в которых проживают многодетные семьи, на территории муниципальных образований Тверской области в соответствии с Регламентом.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы социальной защиты населения.

Отчет об исполнении распоряжения представлять ежегодно в срок до 30 декабря текущего года.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ

**Приложение
к распоряжению Правительства
Тверской области
от 28 июня 2019 г. N 399-рп**

**РЕГЛАМЕНТ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ АВТОНОМНЫХ ДЫМОВЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регламент проверки автономных дымовых пожарных извещателей (далее - извещатели), установленных в помещениях, в которых проживают многодетные семьи, на территории муниципальных образований Тверской области (далее - Регламент), разработан в целях принятия дополнительных мер по обеспечению защиты жилых помещений и безопасности проживания в них многодетных семей.

2. Регламент определяет условия и порядок проведения проверок извещателей, установленных в помещениях, в которых проживают многодетные семьи, на территории муниципальных образований Тверской области.

3. Регламент разработан на основании требований законодательства Российской Федерации, Тверской области, а также требований технической документации по установке и техническому обслуживанию извещателей.

4. Понятия, используемые в Регламенте:

1) автономный дымовой пожарный извещатель - автономный пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов (в твердой, жидкой или газообразной фазах), образующихся при горении (пиролизе) веществ и материалов;

2) ответственное лицо - собственник помещения, оборудованного извещателем, либо лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться таким помещением, которому передан извещатель органами социальной защиты населения Тверской области в соответствии с актом приема-передачи;

3) проверка автономного дымового пожарного извещателя - визуальный осмотр и тестирование извещателя;

4) элемент питания - источник питания, расположенный внутри корпуса извещателя.

5. В целях реализации положений Регламента Министерство социальной защиты населения Тверской области при передаче извещателей в установленном порядке организует заключение соглашений между ответственными лицами, государственными учреждениями социальной защиты населения Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (далее - Соглашение) по форме, утвержденной правовым актом Министерства социальной защиты населения Тверской области.

Соглашение должно предусматривать организацию взаимодействия между сторонами Соглашения в соответствии с Регламентом.

РАЗДЕЛ II ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА АВТОНОМНЫХ ДЫМОВЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

6. Для организации проверки извещателя государственные учреждения социальной защиты населения Тверской области предоставляют в соответствии с заключенным Соглашением в органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (далее - органы МСУ) списки многодетных семей, нуждающихся в установке извещателей.

Органы МСУ в соответствии с заключенным Соглашением ведут реестр многодетных семей на территории муниципальных образований Тверской области, в местах проживания которых установлены извещатели (далее - Реестр), согласно приложению 1 к Регламенту.

7. Ответственность за сохранность и эксплуатацию извещателей, установленных в помещениях, в которых проживают многодетные семьи, в соответствии с заключенным Соглашением возлагается на ответственное лицо.

8. Ответственное лицо в соответствии с заключенным Соглашением обязано знать принцип работы извещателя и выполнять требования инструкции по его эксплуатации и Регламента.

9. К извещателям должен быть обеспечен свободный доступ для их проверки, требования к которой установлены в пункте 17 Регламента.

10. Текущий контроль за состоянием извещателей, установленных в помещениях, в которых проживают многодетные семьи, в соответствии с заключенным Соглашением осуществляет ответственное лицо.

11. Текущий контроль включает:

- 1) внешний осмотр извещателя (наличие механических повреждений корпуса, состояние крепления к конструкциям);
- 2) проверка работоспособности элемента питания извещателя в соответствии с инструкцией по его эксплуатации;
- 3) удаление пыли в соответствии с инструкцией по эксплуатации извещателей.

12. При появлении сигнала "Разряд батареи", а также в случае обнаружения повреждений либо отказа в срабатывании извещателя ответственное лицо в соответствии с заключенным Соглашением направляет информацию об этом факте в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования Тверской области, либо в государственные учреждения социальной защиты населения Тверской области, либо в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее - заинтересованное ведомство).

13. Представитель заинтересованного ведомства, получивший обращение о неисправности извещателя, информирует об этом ответственное должностное лицо органа МСУ.

Ответственное должностное лицо органа МСУ в соответствии с заключенным Соглашением незамедлительно принимает необходимые меры по устранению выявленных неисправностей.

14. С целью проверки извещателей, установленных в помещениях, в которых проживают многодетные семьи, органы МСУ в соответствии с заключенным Соглашением ежегодно создают межведомственную комиссию, в состав которой включают представителей органов МСУ, государственных учреждений социальной защиты населения Тверской области, а также по согласованию представителей государственной противопожарной службы (далее - Комиссия).

15. К проверке извещателей по решению органов МСУ могут привлекаться организации, имеющие соответствующие лицензии на предоставление услуг в области пожарной безопасности, а также представители общественных и иных заинтересованных организаций.

16. Проведение проверки извещателей, установленных в помещениях, в которых проживают многодетные семьи, проводится Комиссией с соблюдением прав граждан в соответствии с последовательностью, предусмотренной в Реестре.

17. При осуществлении проверки извещателей Комиссия должна:

- 1) визуально осмотреть и установить наличие и целостность извещателей;
- 2) заменить при необходимости элемент питания на новый со сроком годности не менее 3 лет;
- 3) в зависимости от модели извещателя провести тестирование путем нажатия "тест-кнопки" либо путем "задымления" датчика дыма.

18. По результатам проверки извещателей, установленных в помещениях, в которых проживают многодетные семьи, на территории муниципальных образований Тверской области, Комиссией составляется акт проверки автономных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещениях, в которых проживают многодетные семьи, на территории муниципальных образований Тверской области, согласно приложению 2 к Регламенту.

19. Ежегодно в срок до 15 декабря текущего года органы МСУ представляют в Министерство социальной защиты населения Тверской области отчет о результатах проведенных проверок автономных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещениях, в которых проживают многодетные семьи, на территории муниципальных образований Тверской области, согласно приложению 3 к Регламенту.

20. Ежегодно в срок до 30 декабря текущего года Министерство социальной защиты населения Тверской области представляет в Правительство Тверской области сводный отчет о результатах проверки извещателей, установленных в жилых помещениях, в которых проживают многодетные семьи, на территории муниципальных образований Тверской области.

**Приложение 1
к Регламенту текущего контроля и проверки
автономных дымовых пожарных извещателей,
установленных в помещениях, в которых
проживают многодетные семьи, на территории
муниципальных образований Тверской области**

РЕЕСТР МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ

наименование муниципального образования Тверской области
в местах проживания которых установлены автономные дымовые
пожарные извещатели (далее - АДПИ),

по состоянию на " ____ " _____ 20__ г.

| № п/п | Ф.И.О. ответственного лица | Количество несовершеннолетних детей | Адрес проживания | Количество и марка (модель) установленных АДПИ | Дата установки | Дата и роспись ответственного лица за доведение инструкции по эксплуатации АДПИ |
|-------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|--|----------------|---|
|-------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|--|----------------|---|

должность, подпись, Ф.И.О. ответственного лица

органа местного самоуправления

**Приложение 2
к Регламенту текущего контроля и проверки
автономных дымовых пожарных извещателей,
установленных в помещениях, в которых
проживают многодетные семьи, на территории
муниципальных образований Тверской области**

АКТ ПРОВЕРКИ АВТОНОМНЫХ ДЫМОВЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, НА ТЕРРИТОРИИ

наименование муниципального образования Тверской области

Комиссия в составе: _____

провела " ____ " _____ 20__ г. проверку автономных дымовых пожарных

извещателей (далее – АДПИ), установленных в помещениях по месту проживания

_____ /
Ф.И.О. ответственного лица

по адресу: _____ .

В результате проверки установлено:

| N п/п | Марка (модель) АДПИ, дата и место его установки | Визуальный осмотр | | | | Результаты тестирования | | | | Элемент питания | |
|-------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| | | в наличии | отсутствует | без повреждений | имеет повреждения | "тест-кнопкой" <*> | "задымлением" <*> | звук сработал | звук не сработал | заменен, да/нет | срок службы/годности (лет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание. 1. Способ тестирования применяется в зависимости от марки (модели) АДПИ.

2. В столбцах 3 - 10 результат проверки проставляется знаком "+" или "-".

Межведомственная комиссия:

_____ (должность, подпись и Ф.И.О. председателя комиссии)

_____ (должность, подпись и Ф.И.О. члена комиссии)

_____ (должность, подпись и Ф.И.О. члена комиссии)

**Приложение 3
к Регламенту текущего контроля и проверки
автономных дымовых пожарных извещателей,
установленных в помещениях, в которых
проживают многодетные семьи, на территории
муниципальных образований Тверской области**

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК АВТОНОМНЫХ ДЫМОВЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ (ДАЛЕЕ - АДПИ), УСТАНОВЛЕННЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, НА ТЕРРИТОРИИ

наименование муниципального образования Тверской области
по состоянию на 15 декабря 20__ г.

| N п/п | Количество многодетных семей на территории муниципального образования | Количество многодетных семей, в местах проживания которых установлены АДПИ | Количество установленных АДПИ | Результат проведенных проверок (тестирования) | | | Примечание |
|-------|---|--|-------------------------------|---|---------------|------------------|------------|
| | | | | всего | звук сработал | звук не сработал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание. 1. В столбцах 2 - 7 проставляются цифровые показатели.

2. В столбце 8 указываются принятые меры органом местного самоуправления в случае установления отсутствия сработки звука АДПИ, например: замена источника питания - 2 ед.; замена АДПИ - 1 ед.; направление АДПИ на проверку работоспособности в организацию, имеющую соответствующую лицензию на предоставление услуг в области пожарной безопасности, - 1 ед. и т.п.

должность, подпись, Ф.И.О. ответственного лица

органа местного самоуправления